



**МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Управление надзорной деятельности
ОНД по г. Ишимбай и
Ишимбайскому району РБ**

ул. Блохина, 25, г. Ишимбай, 453203
Телефон: (34794) 2-22-60 Факс (34794) 2-29-38
E-mail: ogpnishimbay@mail.ru
Единый телефон доверия (347) 233-99-99

Директору
МБОУ СОШ с. Верхотор
Т.Н. Попковой

«11» мая 2017г. № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № _____

« 11 » мая 2017г.

г. Ишимбай

(место рассмотрения: город, село, район)

Заместитель главного государственного инспектора по г. Ишимбай и Ишимбайскому району РБ пожарному надзору Полев Сергей Александрович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 65 от «11» мая 2017г.

по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на должностное лицо (гражданина (ку)) Попкову Татьяну Николаевну

(ненужное зачеркнуть)

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящееся (зарегистрированного (ную)) по адресу: РБ, Ишимбайский район, с. Верхотор, Флотский переулок, д. 5

(юридический адрес или адрес регистрации)

Материалами установлено, что

«27» апреля 2017 года в 16 час. 15 минут в ходе плановой проверки здания школы,

(дата, время совершения административного правонарушения)

расположенной по адресу: РБ, Ишимбайский район, с. Верхотор, ул. Пионерская, 2а

(место совершения административного правонарушения)

нарушил(а) требования пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридическом(их) лице(ах) и (или) физическом(их) лице(ах), на которых возлагается ответственность за совершенное нарушение
1	2	3	4
1.	Отсутствует источник наружного противопожарного водоснабжения	ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Директор МБОУ СОШ с. Верхотор МР ИР РБ Попкова Т.Н.
2.	Из лестничного марша левого крыла отсутствует выход непосредственно наружу на прилегающую к зданию территорию	п. 6.34 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	Директор МБОУ СОШ с. Верхотор МР ИР РБ Попкова Т.Н.